

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Chechły w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie z dnia 21.04.2020 r.

1. w związku z zamiarem przystąpienia do przetargu znak sprawy PPZP.271.11.2020 prosimy o wyjaśnienie: czy nawierzchnia poliuretanowa ma zostać wykonana zgodnie z zapisem w opisie technicznym (13+7 mm)? technologia wykonania przewiduje nawierzchnie dwuwarstwową 7+7 lub 8+8 a 13 mm to z reguły jest natrysk prosimy o potwierdzenie że przekrój przez nawierzchnie jest : 30+13+7 mm

Odpowiedź: Nawierzchnia poliuretanowa ma zostać wykonana zgodnie z zapisem w opisie technicznym, tj. 30 mm + 13 mm + 7 mm.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Marek Misidra