

Ropczyce, dnia 17.04.2018 r.

ZP.271.14.2018

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach” w ramach zadania p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań wraz z odpowiedziami.

W odpowiedzi na zapytanie Nr 1 o treści:

„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

Proszę o jednoznaczne określenie koloru nawierzchni poliuretanowej: czerwony i zielony czy czerwony i niebieski czy pomarańczowy i zielony? Informujemy, że kolorem najtańszym jest kolor ceglasty, trochę droższy jest zielony, natomiast pomarańczowy i niebieski są kolorami najdroższymi.

Proszę o określenie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej: SBR gr min 13 mm + EPDM gr min 7 mm na ET gr 30 mm czy SBR gr min 7 mm + EPDM gr min 7 mm na ET gr 30 mm?

Proszę o wyjaśnienie czy należy ująć matę elastyczną pod nawierzchnię ze sztucznej trawy? (typ i gr zgodna z wynikami badań laboratorium).

Czy dopuszcza państwo wykonanie maty in situ na placu budowy z mieszaniny granulatu gumowego, żwiru kwarcowe i lepiszczą poliuretanowego o gr min 20 mm?

Proszę o potwierdzenie:

Linie do siatkówki- kolor żółty, koszykówka- linie białe

Linie do piłki ręcznej/ szerokość 10 cm czy 5 cm? Kolor biały?

Konstrukcja do koszykówki: jednosłupowa czy dwusłupowa? 4 sztuki stojaka czy 2 sztuki?

Siatka do kosza 2 szt czy 4 szt?

Proszę o wyjaśnienie: siatka na pilkochwyt o oczku 5 x 5 cm ma być mocowana do wys 1 m czy 2 m, a powyżej siatka pp o oczku 12 x 12 cm?

Proszę o podanie właściwej powierzchni nawierzchni poliuretanowej oraz nawierzchni ze sztucznej trawy.

Czy do oferty należy załączyć kosztorys uproszczony czy będzie on wymagany od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy?”

Gmina Ropczyce wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w kolorze zielonym i czerwonym.

Ad. 2. Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać w technologii: warstwa EPDM gr min 7 mm, warstwa SBR gr min 13 mm na warstwie ET gr 30 mm.

Ad. 3. Nie należy ujmować maty elastycznej pod nawierzchnię ze sztucznej trawy.

Ad. 4. Pod nawierzchnię poliuretanową (EPDM, SBR) należy ułożyć warstwę ET gr. 3 cm.

Ad. 5. Linie do siatkówki należy wykonać w kolorze żółtym, linie boiska do koszykówki wykonać w kolorze białym.

Na boisku o nawierzchni z trawy sztucznej należy wykonać linie w kolorze białym o szerokości 10 cm.

Ad. 6. Konstrukcje do koszykówki wykonać jako jednostupową.

Ad. 7. Siatki do kosza w ilości 4 szt.

Ad. 8. Siatkę na piłkochwyt o oczku 5x5 cm wykonać jako jednakową na całej wysokości piłkochwyty.

Ad. 9. Nawierzchnia poliuretanowa o powierzchni 613,11 m² plus „zaciągnięcie” warstwy EPDM na krawężnik.

Nawierzchnia ze sztucznej trawy o powierzchni 1070,64 m².

Ad. 10. Do oferty nie należy załączać żadnych kosztorysów. Natomiast wybrany wykonawca będzie musiał przed podpisaniem umowy dołączyć dokumenty zgodnie z wymaganiami podanymi w dziale XVIII, ust. 4 i w dziale XX, ust. 3, pkt. 3 SIWZ.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wiesław Mościarz
Wiesław Mościarz