

Ropczyce, dnia 25.10.2019 r.

PPZP.271.17.2019

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach” w ramach zadania pn. „Projektowanie i budowa przedszkola publicznego wraz ze żłobkiem przy ul. Mehoffera w Ropczycach”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść zapytania nr 4 wraz z odpowiedziami.

„W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie rodzaju blachy stosowanej na pokrycie dachu. Wg przedmiaru jest blacha gr 0,50 mm, natomiast Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w dziale **KONSTRUKCJA I POSZYCIE DACHU B.05.00.00** pkt 2.2 *Blacha dachowa* określa wymagany produkt jako : Blacha grubości 0,7 mm powlekana dwustronnie powłokami poliestrowymi w kolorze wykonana ze stali S 320 GD”.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć blachę ocynkowaną powlekaną o grubości rdzenia minimum 0,5 mm.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą odpowiedź podczas sporządzania i składania ofert.

BURMISTRZ
Bolesław Bujak